

# Merkblatt Brandschutzordnung im Landkreis Fulda

## Leitfaden für das Erstellen und Aushängen nach DIN 14096

### Brände verhüten

  
Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten

---

### Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

Brand melden  Handfeuermelder betätigen  
(Hausalarm)

 Notruf (0)112

---

In Sicherheit bringen

Gefährdete Personen warnen/  
Hausalarm betätigen

Hilflose mitnehmen

Türen schließen

 Gekennzeichneten  
Fluchtwegen folgen

Aufzug nicht benutzen

 Sammelstelle aufsuchen

Auf Anweisungen achten

---

Löschversuch unternehmen

 Feuerlöscher benutzen

 Löschschlauch benutzen

 Mittel und Geräte zur Brand-  
bekämpfung benutzen

Brandschutzordnung nach DIN 14096 / Erstellungsdatum 02.03.2021 / Gefahrenabwehrzentrum Musterstadt

# Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung .....	3
2	Abstimmung, Prüfung und Genehmigung .....	3
3	Normen und Regelwerke .....	4
4	Allgemeines.....	4
5	Brandschutzordnung Teil A (Aushang) .....	5
6	Brandschutzordnung Teil B .....	6
6.1	Allgemeines .....	6
6.2	Format und Ausführung.....	6
6.3	Inhalt .....	6
7	Brandschutzordnung Teil C .....	8
7.1	Allgemeines .....	8
7.2	Formt und Ausführung.....	8
7.3	Inhalt .....	8
8	Anhang.....	10

## 1 Einleitung

Die Brandschutzordnung (BSO, Definition nach DIN) ist eine zusammenfassende Regelung für das Verhalten von Personen innerhalb eines Gebäudes oder Betriebes im Brandfall sowie für Maßnahmen zur Brandverhütung. Sie stellt das zentrale Element des betrieblich-organisatorischen Brandschutzes dar.

Die Verpflichtung zum Erstellen einer Brandschutzordnung kann sich aus verschiedenen Sonderbauvorschriften ergeben. Sie kann allerdings auch bauaufsichtlich für einzelne Objekte gefordert werden. Aufgrund von arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben kann sie ebenfalls erforderlich sein, Grundlage bildet hier § 10 des Arbeitsschutzgesetzes.

Es gibt keine allgemein gültigen Musterordnungen. Für jedes Objekt muss eine individuelle BSO erstellt werden, zugeschnitten auf die örtlichen Gegebenheiten. Eine Gefährdungsbeurteilung kann hierbei hilfreich sein. Ggf. müssen unterschiedliche BSO bzw. Ergänzungen für einzelne Objekte oder Arbeitsbereiche erstellt werden. (z. B. Andere Maßnahmen in Verwaltungsgebäuden als in Laboren, keine Brandmeldeüberwachung aller Gebäude, etc.).

BSO müssen stets auf dem aktuellen Stand zu halten. Bei baulichen, organisatorischen oder anlagentechnischen Änderungen ist die BSO umgehend und unaufgefordert anzupassen. Spätestens alle zwei Jahre ist die BSO von einer fachkundigen Person zu prüfen.

Format und Inhalt einer Brandschutzordnung sind in der Vorschrift DIN 14096 geregelt

Dieses Merkblatt wurde ergänzend zur DIN 14096:2014-05 erstellt. Es dient als Leitfaden zur Erstellung einer einheitlichen Brandschutzordnung nach Norm und beschränkt sich auf die Wiedergabe der ergänzenden Ausführungshinweise.

## 2 Abstimmung, Prüfung und Genehmigung

Brandschutzordnungen (BSO) sind im Benehmen mit der Brandschutzdienststelle zu erstellen.

Zur Abstimmung ist die BSO digital im PDF-Format zu übersenden an:

### **Landkreis Fulda**

DER KREISAUSSCHUSS  
Fachdienst Gefahrenabwehr  
Otfrid-von-Weißenburg-Straße 3  
36043 Fulda

**Telefon:** 0661 / 6006-6101 oder 6103

**Telefax:** 0661 / 6006-6091

**E-Mail:** [brandschutz@landkreis-fulda.de](mailto:brandschutz@landkreis-fulda.de)

Die Prüfung erfolgt ausschließlich hinsichtlich Konformität zu den einschlägigen Normen und zu den Vorgaben dieses Merkblattes sowie hinsichtlich Belangen des abwehrenden Brandschutzes. Für die inhaltliche Übereinstimmung mit den Gegebenheiten vor Ort ist der Verfasser verantwortlich.

Bitte verwenden Sie auch die Checkliste aus Anhang 1, um Ihre Brandschutzordnung selbstständig zu überprüfen, bevor Sie diese zur Genehmigung einsenden.

Nach der Abstimmung und Würdigung der schriftlichen Stellungnahme ist die Brandschutzordnung gemäß den normativen Vorgaben zu erstellen und der Brandschutzdienststelle digital zur Verfügung zu stellen.

### 3 Normen und Regelwerke

Folgende Normen und Regelwerke in der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten:

- DIN 1451-3                    Schriften – Serifenlose Linear-Antiqua – Druckschriften für Beschriftungen
- DIN 14011                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen
- DIN 14096                    Brandschutzordnung – Regeln für das Erstellen und das Aushängen
- DIN EN ISO 216              Schreibpapier und bestimmte Gruppen von Drucksachen - Endformate - A- und B-Reihen und Kennzeichnung der Maschinenlaufrichtung
- DIN EN ISO 7010            Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen
- DIN EN ISO 3864-3        Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 3: Gestaltungsgrundlagen für graphische Symbole zur Anwendung in Sicherheitszeichen
- ASR A 1.3                    Technische Regeln für Arbeitsstätten - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

### 4 Allgemeines

Siehe DIN 14096 Ziffer 5.1.

Die Brandschutzordnung (BSO) besteht grundsätzlich aus drei, welche sich jeweils an verschiedene Nutzergruppen im Objekt richtet:

Teil der Brandschutzordnung	Zielgruppe	Inhalt
<b>A</b>	Alle Personen (Bewohner, Mitarbeiter, Fremdfirmen, Besucher, Kunden, Lieferanten, etc.)	Aushang: Verhalten im Brandfall
<b>B</b>	Personen, <u>ohne besondere Brandschutzaufgaben</u> , die sich nicht nur vorübergehend in einer baulichen Anlage aufhalten (Bewohner, Mitarbeiter, etc.)	Maßnahmen zur Verhütung von Bränden Hinweise zum Verhalten im Brandfall
<b>C</b>	Personen denen über ihre allgemeinen Pflichten hinaus <u>besondere Aufgaben im Brandschutz</u> übertragen sind. (z. B. Geschäftsführer, Brandschutzbeauftragte, Brandschutzhelfer)	Struktur der Brandschutzorganisation; Handlungsanweisungen z. B. für Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte, Brandschutzhelfer

Abweichungen bedürfen der Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle

## 5 Brandschutzordnung Teil A (Aushang)

Siehe DIN 14096 Ziffer 6 und den Anhang zu diesem Merkblatt.

Beim Teil A einer Brandschutzordnung handelt es sich um einen einseitigen, farbigen Aushang. Form, Aufteilung und Inhalt sind durch die Norm vorgegeben. Beispiele sind im **Anhang 1** dargestellt.

Der Inhalt ist an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen, z. B. hinsichtlich der Rufnummern sowie der vorhandenen Brandmelde- und Löscheinrichtungen.

Der Aushang muss gut lesbar sein. Dafür kann er bei Bedarf vergrößert werden. Abhängig von der Nutzergruppe kann es auch erforderlich sein, Aushänge in mehreren Sprachen zu erstellen (z. B. in Hotels, an Bahnhöfen o. ä.).

Eine Checkliste zum Erstellen der Brandschutzordnung Teil A finden Sie in **Anhang 2**.

Als Ort für den Aushang sollten Stellen gewählt werden, an denen viele Personen oft vorbeikommen oder sich länger aufhalten, z. B. an Ein- und Ausgängen, in Aufzügen, an Informationstafeln oder ähnliches.

Der Aushang sollte möglichst langlebig gestaltet sein (Schutz vor Feuchtigkeit, Verschmutzung und UV-Licht). Wenn er nicht mehr lesbar ist oder die Farben verblasst sind, muss der Aushang erneuert werden.

## **6 Brandschutzordnung Teil B**

Siehe DIN 14096 Ziffer 7

### **6.1 Allgemeines**

Der jeweils gültige Teil B der Brandschutzordnung ist den betreffenden Personenkreisen schriftlich zur Verfügung zu stellen. Außerdem sind diese regelmäßig (i. d. R. mind. einmal jährlich) zu unterweisen. Die Kenntnisnahme ist durch Unterschrift zu dokumentieren. Die Dokumentation dient als Nachweis gegenüber Behörden oder Versicherungen.

Eine Checkliste zum Erstellen des Teils B finden Sie in Anhang 2.

### **6.2 Format und Ausführung**

Die Norm gibt einige Rahmenbedingungen vor. Abgesehen davon kann die äußere Gestaltung des Teils B relativ frei erfolgen.

### **6.3 Inhalt**

Der Inhalt ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Es sollte mit der Brandschutzdienststelle abgestimmt werden, wenn einzelne Abschnitte entfallen sollen.

Die folgenden Hinweise sind als Ergänzungen bzw. Erläuterungen zu den Vorgaben der Norm zu betrachten.

#### Zu a) Einleitung:

Hier sind allgemeine Angaben insbesondere zu Geltungsbereich und Gültigkeit zu machen. Wie in allen Teilen der Brandschutzordnung ist ein Bezug zum individuellen Objekt herzustellen.

#### Zu b) Brandschutzordnung Teil A:

Hier ist der Teil A der Brandschutzordnung einzufügen.

#### Zu c) Brandverhütung:

Als Zündquellen sind neben offenem Feuer insbesondere Elektrogeräte und Kochstellen zu berücksichtigen, die im Objekt Verwendung finden. Geeignete Verbote oder Regeln für den Umgang sind festzulegen.

#### Zu d) Brand- und Rauchausbreitung:

Neben der Vermeidung von Feuer und Rauch durch entsprechende Vorgaben zur Lagerung sind diejenigen baulichen und anlagentechnischen Mittel zu berücksichtigen, die im Objekt die Ausbreitung verhindern.

#### Zu e) Flucht- und Rettungswege:

Dieser Punkt betrifft sowohl den Zustand und die Nutzbarkeit der Flucht- und Rettungswege, als auch deren Kennzeichnung.

#### Zu f) Melde- und Löscheinrichtungen

Die Angaben sind auf die im Objekt vorhandenen Einrichtungen zu beschränken. Neben stationären sind auch mobile Einrichtungen zu berücksichtigen sowie deren Kennzeichnung.

#### Zu g) Verhalten im Brandfall:

Hier geht es zunächst um allgemeine Verhaltensregeln, wie Ruhe bewahren. Detaillierte Anweisungen zu den einzelnen Tätigkeiten folgen in den nächsten Abschnitten.

#### Zu h) Brand melden:

Alle vorhandenen Notruf- und Brandmeldeeinrichtungen sind zu berücksichtigen. Hinweise zum Notruf sind nach der standardisierten Notrufabfrage durch die Zentrale Leitstelle zu gestalten.

#### Zu i) Alarmsignale und Anweisungen beachten:

Neben den möglichen Alarmsignalen ist besonders auf die Verhaltensweisen einzugehen, die daraus zu folgen haben.

#### Zu j) In Sicherheit bringen:

Neben der Eigenrettung ist auf die Fremdrettung mobilitätseingeschränkter Personen einzugehen. Für Objekte mit hoher Personenkonzentration ist ein gesondertes Räumungskonzept erforderlich. Hinweise zur Nutzbarkeit von Rettungswegen, zum Selbstschutz und zu besonderen Verhaltensweisen sind ebenfalls zu geben.

#### Zu k) Löschversuche unternehmen:

Geeignete Löschmittel und Löschtaktiken entsprechend den betrieblichen Brandgefahren sind anzugeben. Besonders ist auf den Eigenschutz hinzuweisen.

#### Zu l) Besondere Verhaltensregeln:

Dies kann z. B. besondere Maßnahmen zur Sicherung von Betriebsmitteln oder zum Umgang mit brandschutztechnischen Einrichtungen umfassen.

#### Zu m) Anhang:

Sofern zum Verständnis oder zur Ergänzung des Teils B weitere Dokumente oder Grafiken erforderlich sind, können diese hier angehängt werden.

## 7 Brandschutzordnung Teil C

Siehe DIN 14096 Ziffer 8

### 7.1 Allgemeines

Der jeweils gültige Teil C der Brandschutzordnung ist den betreffenden Personenkreisen schriftlich zur Verfügung zu stellen. Die Kenntnisnahme sollte als Nachweis gegenüber Behörden oder Versicherungen durch Unterschrift dokumentiert werden.

Eine Checkliste zum Erstellen des Teils C finden Sie in Anhang 2.

### 7.2 Format und Ausführung

Die Norm gibt einige Rahmenbedingungen vor. Abgesehen davon kann die äußere Gestaltung des Teils C relativ frei erfolgen.

### 7.3 Inhalt

Der Inhalt ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Wenn einzelne Abschnitte entfallen sollen, sollte dies im Vorfeld mit der Brandschutzdienststelle abgestimmt werden.

Die folgenden Hinweise sind als Ergänzung bzw. Erläuterung zu den Vorgaben der Norm zu betrachten.

#### Zu a) Einleitung:

Neben allgemeinen Angaben wie Geltungsbereich und Inkrafttreten sind hier insbesondere diejenigen Personen zu benennen, für die der Teil C gilt (z. B. Geschäftsführung, Brandschutzbeauftragte, Brandschutz- und Evakuierungshelfer etc.).

Zu den nachfolgenden Abschnitten ist jeweils konkret zu benennen, wer für die Durchführung der jeweiligen Aufgaben verantwortlich ist.

#### Zu b) Brandverhütung:

Bauliche, organisatorische und anlagentechnische Maßnahmen sind zu beachten. Neben dem normalen Betrieb sind auch besondere Zustände zu betrachten, z. B. Baustellen oder Veranstaltungen. Die Aufgabenbereiche sind voneinander abzugrenzen.

#### Zu c) Meldung und Alarmierungsablauf:

Neben der internen und externen Alarmierung in Abhängigkeit von den vorhandenen Einrichtungen kann auch die Information verantwortlicher Personen (z. B. Geschäftsleitung) relevant sein. Auch die Aufhebung von Alarmen ist zu berücksichtigen.

#### Zu d) Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Tiere, Umwelt und Sachwerte:

Bei der Planung der Maßnahmen gilt grundsätzlich, dass Personenschutz vor Sachschutz geht.

#### Zu e) Löschmaßnahmen:

Neben der Aufgabenverteilung für Selbsthilfekräfte ist hier auf die Bedienung technischer Löscheinrichtungen einzugehen (z. B. Löschanlagen, Löschwasserrückhaltung etc.), soweit diese nicht automatisch funktionieren.

#### Zu f) Vorbereitung für den Einsatz der Feuerwehr:

Es ist eine Ansprechperson und deren Kennzeichnung festzulegen sowie Kommunikation, Unterstützung, Bereitstellung von Informationen und räumliche Organisation (z. B. Treffpunkte) zu planen.



Zu g) Nachsorge:

Hier sind Maßnahmen aufzuführen, die nach einem Brandereignis zu ergreifen sind, um die Ursachenermittlung zu unterstützen, den Betrieb wiederherzustellen und zukünftige Schäden zu vermeiden.

Zu h) Anhang:

Sofern zum Verständnis oder zur Ergänzung des Teils B weitere Dokumente oder Grafiken erforderlich sind, können diese hier angehängt werden.

## 8 Anhang

### 8.1 Anhang 1: Beispiele Brandschutzordnung Teil A

# Brände verhüten



Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten

---

## Verhalten im Brandfall

### Ruhe bewahren

**Brand melden**  Notruf 112

---

**In Sicherheit bringen**

- Gefährdete Personen warnen/  
Hausalarm betätigen
- Hilflose mitnehmen
- Türen schließen
-  Gekennzeichneten  
Fluchtwegen folgen
- Aufzug nicht benutzen
-  Sammelstelle aufsuchen
- Auf Anweisungen achten

---

**Löschversuch unternehmen**

-  Feuerlöscher benutzen
-  Löschschlauch benutzen

Brandschutzordnung nach DIN 14096 / Erstellungsdatum 02.03.2021 / Gefahrenabwehrzentrum Musterstadt

# Brände verhüten



Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten

## Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

Brand melden



Handfeuermelder betätigen



Notruf (0)112

In Sicherheit  
bringen

Gefährdete Personen warnen/  
Hausalarm betätigen

Hilflose mitnehmen

Türen schließen



Gekennzeichneten  
Fluchtwegen folgen

Aufzug nicht benutzen



Sammelstelle aufsuchen

Auf Anweisungen achten

Löschversuch  
unternehmen



Feuerlöscher benutzen



Löschschlauch benutzen

# Brände verhüten



Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten

## Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

Brand melden



Handfeuermelder betätigen  
(Hausalarm)



Notruf (0)112

In Sicherheit  
bringen

Gefährdete Personen warnen/  
Hausalarm betätigen

Hilflose mitnehmen

Türen schließen



Gekennzeichneten  
Fluchtwegen folgen

Aufzug nicht benutzen



Sammelstelle aufsuchen

Auf Anweisungen achten

Löschversuch  
unternehmen



Feuerlöscher benutzen



Löschschlauch benutzen



Mittel und Geräte zur Brand-  
bekämpfung benutzen

Brandschutzordnung nach DIN 14096 / Erstellungsdatum 02.03.2021 / Gefahrenabwehrzentrum Musterstadt

## 8.2 Anhang 2: Checklisten

### 8.2.1 Checkliste 1: Teil A

Merkmal		Nicht erford.	ok	Nicht ok
<b>Format:</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Format A4 nach DIN EN ISO 216		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Außen 10 mm breiter Rand in Farbe Rot		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schrifthöhe	Überschrift 10 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schlagworte 8 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Text 4 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Aufteilung:</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Linke Hälfte: Schlagwörter		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mittlerer Bereich: Überschriften und Sicherheitszeichen (Symbolhöhe mind. 10 mm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechte Hälfte: Hinweistext		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Inhalte:</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brände verhüten		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verhalten im Brandfall	Ruhe bewahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Brand melden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	In Sicherheit bringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Löschversuche unternehmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 8.2.2 Checkliste 2: Teil B

Merkmal		Nicht erford.	ok	Nicht ok
<b>a) Einleitung:</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allgemeine Erläuterung zur Brandschutzordnung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geltungsbereich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkraftsetzung mit Datum und Unterschrift		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benennen des Personenkreises		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>b) Brandschutzordnung Teil A:</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>c) Brandverhütung:</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbote	Rauchen, Feuer, offene Flammen, offene Zündquellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sicherheits- Vorschriften	feuergefährliche Arbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Explosionsgefahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Brennbare Abfälle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elektrische Geräte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gasbetriebene Geräte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere Zündquellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere Sicherheitsvorschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feuergefährliche Arbeiten	berechtigte Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Erlaubnisschein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schutzmaßnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>d) Brand- und Rauchausbreitung:</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feuerschutzabschlüsse		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchschutzabschlüsse		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vermeidung der Anhäufung brennbarer Stoffe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>e) Flucht- und Rettungswege:</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freihalten/nicht verdecken/zustellen von	Flucht- u. Rettungswege	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Notausgänge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Flächen für die Feuerwehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sicherheitsschilder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Flucht- und Rettungspläne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merkmal	Nicht erford.	ok	Nicht ok
<b>f) Melde- und Löscheinrichtungen:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handfeuermelder, Telefone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meldestellen mit Telefonnummer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wandhydranten, Feuerlöschgeräte, Löschdecken, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>g) Verhalten im Brandfall:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
überlegtes Handeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>h) Brand melden:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie und an wen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-W-Schema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>i) Alarmsignale und Anweisungen beachten:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarmsignale (akustische und/oder optische)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anweisungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anweisungen der Feuerwehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>j) In Sicherheit bringen:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verhalten im Gefahrenbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufzüge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilflose Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verspernte/verrauchte Fluchtwege	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fluchtwegkennzeichnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erste-Hilfe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sammelstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Räumungskonzepte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>k) Löschversuche unternehmen:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Löschversuche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
brennende Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>l) Besondere Verhaltensregeln:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türen schließen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sachwerte bergen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitsmittel sichern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anlagen stromlos schalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gefahren durch automatische Löschanlagen beachten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merkmal	Nicht erford.	ok	Nicht ok
<b>m) Anhang:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pläne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktionsbezogene Merkblätter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Checklisten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



### 8.2.3 Checkliste 3: Teil C

Merkmal		Nicht erford.	ok	Nicht ok
<b>Format und Ausführung</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Format A4, A5, oder A6 nach DIN EN ISO 216 (A3 für Pläne und Zeichnungen zulässig)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eindeutiger und leicht erfassbarer Text (Graphische Symbole und Sicherheitszeichen zulässig)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>a) Einleitung:</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allgemeine Erläuterung zur Brandschutzordnung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geltungsbereich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkraftsetzung mit Datum und Unterschrift		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benennen des Personenkreises (Personen mit besondere Brandschutzaufgaben)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>b) Brandverhütung:</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verantwortliche(n) für die nachfolgenden Tätigkeiten benennen und Aufgaben und Tätigkeitsbereiche beschreiben		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einhalten der Brandschutzbestimmungen bei	laufendem Betrieb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Veranstaltungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Neubauten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Baulichen Änderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nutzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Festlegen und Überwachen von Brandschutzeinrichtungen (Feuerlöscher, Feststellanlagen etc.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anbringen, überwachen und aktuell halten von Hinweis- und/oder Sicherheitsschildern		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Genehmigen von Arbeiten mit besonderen Gefahren nur nach Ausstellung eines geeigneten Erlaubnisscheins, z.B.: Feuergefährliche Arbeiten (Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten mit Festlegen der Schutzmaßnahmen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überwachen von feuergefährdeter und explosionsgefährdeter Bereiche		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überwachen des Rauchverbots		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fortschreiben von:	Feuerwehrplänen (DIN 14095) (2 jährliche Überprüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Flucht- und Rettungsplänen (DIN ISO 23601)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Brandschutzordnung (DIN 14096)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merkm al	Nicht erford.	ok	Nicht ok
Beschäftigte im Brandschutz unterweisen (auch Fremdfirmen einweisen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandschutz- und/oder Räumungsübungen durchführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und dem Schadenversicherer pflegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>c) Meldung und Alarmierungsablauf:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr, Selbsthilfekräfte, Rettungsdienst, Polizei, usw. alarmieren (z.B. durch Pförtner / Telefonzentrale bei internen Brandmeldeanlagen), ggf. auch Meldung an andere Stellen (Betriebsarzt, Unfallstation, Krankentransport, Pförtner/Sicherheitsdienst)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hausalarm (z.B. nach Alarmstufen) auslösen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestimmte Personen unterrichten (Geschäftsleitung, Sicherheitsingenieure, Firmenzentrale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verantwortung zur Aufhebung des Alarms und zur Wiederaufnahme des Normalbetriebs festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>d) Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Tiere, Umwelt und Sachwerte:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Räumung durchführen und überprüfen (auch in Teilbereichen, z.B. stationsweise bei Krankenhäusern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortsunkundige, Behinderte oder verletzte Personen betreuen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betriebsunterbrechungen anordnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bestimmte Sachwerte bergen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
besondere technische Einrichtungen in Betrieb nehmen (z.B. mechanische Rauchabzugsanlagen, Ersatzstromversorgung, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
besondere technische Einrichtungen außer Betrieb nehmen (z.B. Versorgungsleitungen, Förderanlagen, Energieversorgungsanlagen, Lüftungsanlagen, Medizinische Anlagen (Röntgen, MRT, CT), Server, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>e) Löschmaßnahmen:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufgaben für die Selbsthilfekräfte festlegen (z.B. Treffpunkt, Ausrüstung, Kennzeichnung, Leitung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nichtautomatische Löschanlagen in Betrieb nehmen (z.B. Halbstationäre Löschanlagen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Löschwasserrückhaltevorrichtungen schließen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merkmal	Nicht. erford.	ok	Nicht ok
<b>f) Vorbereitung für den Einsatz der Feuerwehr:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zugang zur Brandstelle und Umgebung freimachen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flächen für die Feuerwehr und Entnahme-/Einspeisestellen für die Löschwasserversorgung freihalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lotsen aufstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geeigneten Ansprechpartner für die Feuerwehr bereitstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pläne (z.B. Evakuierungspläne), Schlüssel und sonstige notwendige Informationsmittel bereitstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zugänge/Zufahren ermöglichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>g) Nachsorge:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sicherung der Brandstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft von Brandschutzeinrichtungen (Tausch von Löschgasflaschen, Feuerlöschern, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>h) Anhang:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notwendige Pläne, Zeichnungen, Merkblätter, Checklisten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>